



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-06-030

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02


产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 SP01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2015年06月20日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2015年06月20日

填发单位公章:



填单日期: 2015.06.20

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗 HONGQI					
										第2页 共2页							
零件编号		零件名称								图纸版本		车型					
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02					
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能	
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒		☒		☒		☒	
4	性能	标准值		30						结果							
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.6						合格							
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.2						合格							
		64.2±2mm	316±2Ω	315.2						合格							
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.4						合格							
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3						合格							
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.9						合格							
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4						合格							
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6						合格							
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.8						合格							
		284±2mm	73±1.5Ω	73.1						合格							
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.5						合格							
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		230.4						合格							
				13.22						合格							
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		188.6						合格							
				12.07						合格							
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		136.4						合格							
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格						合格							
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.331						合格							
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格						合格							
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格						合格							
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果																	
供应商检验人员: 王检12										供应商批准: 王检12							
日期: 2025/6/20										日期: 2025/6/20							